

Szyce, dnia 15.11.2023r.

Urząd Gminy Wielka Wieś
2023-11-17, 28597/2023
510580

Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce					
20-11-2023					
W	WV	FG	ORG	FIB	
				PIO	
IN	Wpływ 17-11-2023				ZO
DI	28597 4				PIR
OŚ	(numer)				SO
GK	ZP	UE	IOD	OC	USC

Gmina Wielka Wieś
pl. Wspólnoty 1
32-085 Szyce

Nasz znak: GZK/Z/192/2023

Dot. możliwości doprowadzenia wody i odprowadzania ścieków z przewidzianego do realizacji budynku szkoły podstawowej w miejscowości Modlnica i Modlniczka, gm. Wielka Wieś,

W odpowiedzi na pismo znak: **IN.7011.7.1.2023** z dnia **08 listopada 2023r.**, w sprawie określenia możliwości doprowadzenia wody i odprowadzania ścieków z budynku szkoły podstawowej, przewidzianego do realizacji na działkach nr 688/2, 689/4, 690/4, 692/2 i 691 położonych w miejscowości **Modlnica** oraz działkach nr 775, 776, 777, 778, 779 i 782 położonych w miejscowości **Modlniczka**, gm. Wielka Wieś, Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś Sp. z o.o. z siedzibą w Szycach informuje:

- Przedmiotową inwestycję można zasilić w wodę z istniejącego wodociągu **PVC 110 mm** (możliwość dostawy wody do celów ppoż. w ilości maks. **10 l/s** dla hydrantu zewn. oraz do **3 l/s** dla hydrantów wewnętrznych), który przebiega m.in. przez działki nr **774** i **775** położone w **Modlniczce** oraz przez działki nr **689/4**, **690/6** i **691** położone w **Modlnicy**. W przypadku większego zapotrzebowania na wodę do celów ppoż. (jednak nie większego niż **20 l/s** dla hydrantów zewn. oraz maks. do **3 l/s** dla hydrantów wewnętrznych) zasilanie w wodę przedmiotowego obiektu należy przewidzieć z wodociągu **PVC 160 mm**, przebiegającego m.in. przez działki nr **633/4**, **632/4**, **631/12**, **631/11**, **630/12** i **630/13** położone w **Modlnicy**.

W takim wypadku konieczne jednak będzie przejście pod istniejącą obwodnicą.

- Odprowadzanie ścieków z przedmiotowej działki jest technicznie możliwe w układzie ciśnieniowym (konieczna przepompownia ścieków wyposażona w 2 pompy pracujące naprzemiennie) - przez włączenie do rurociągu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej **PE 75 mm**, który przebiega m.in. przez działki nr **976/7**, **976/4**, **976/6** i **851/7** położone przy **ul. Krakowskiej** w **Modlniczce**.

W celu uzyskania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i do sieci kanalizacji sanitarnej, należy złożyć w siedzibie tut. Spółki stosowny wniosek o ich wydanie (do pobrania ze strony internetowej GZK Wielka Wieś Sp. z o.o. z siedzibą w Szycach), do którego należy załączyć **aktualną** mapę syt – wys w skali 1:500 (rzeczywistych rozmiarów).

Na wejście w teren wszystkich działek (również drogowych) przez które będzie przebiegał ewentualny wodociąg i kanał sanitarny należy uzyskać zgodę ich właścicieli.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Krasowski



Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a – GZK Wielka Wieś Sp. z o.o. - W.K.